

Tilbakemeldingsskjema

Møte	1	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	76952	Dok.dato	16.03.2021
Medvirkn.møtedato	03.03.2021	Frist for tilbakemeld	17.03.2021
Medvirkn.gr.leder	Anett Bjørhovde		

Tilbakemelding på referatet

Referatet er presist og bra skrevet, og omfatter det som ble diskutert i møtet. Medvirkningsgruppen har kun små kommentarer; se under.

Nr: (møtenr., punktnr.)	Beskrivelse – aksjon:	Kommentar/innspill fra medvirkningsgruppen
01.04	Ventilasjon	Når det gjelder ventilasjon, det bør spesifiseres at dette også gjelder Cytostatikaproduksjon (HMS-krav), se standard for bygging og ombygging av produksjonsavdelinger i Sykehusapotek. SA ønsker å distribuerte disse standarder til PG, se vedlegg.
01.05	Farmasitun (Kommentar til medisinrom)	Omformulering: det anbefales at SA og representanter fra Legemiddelkomite og –sikkerhet deltar ved plassering/innredning/utforming av medisinrom som skjer i aktivitet B. Årsaken til ønsket er at SA har erfaring i dette ved planlegging og etablering av nye sykehusbygg og utfører per i dag Apotekstyrt legemiddellager (etterfyller basislagre) på mange medisinrom i OUS. LMK er rådgivende organ på legemiddelhåndteringsområdet i OUS. Medvirkningsgruppen ønsker å distribuere Medisinromveilederen til PG, se vedlegg.
01.01	Plassering av Sykehusapotekene i U2- Lysforhold /Tilstrekkelig dagslys	Diskusjon i etterkant av møtet som innspill til møte nr 2: SA anbefaler utgraving av to lysgårder rundt apoteklokalene. I tillegg bør PG vurdere muligheten til å grave ut noe mer av tomten mot sisenaksen for å få plassert fulle vinduer/større vindusflater som muliggjør mer dagslys inn i

		apoteklokalene i U2
01.06	Publikumsutsalg	Behandlingshjelpemidler (BHM) er plasskrevende. Dersom SA Publikum skal håndtere dette området og evt med økende omfang i framtiden, så kan det bli utfordrende med et areal på kun 242 kvm.

Tilbakemelding fra Nye OUS

Sykehusapotekt er fornøyd med plassering av arealene slik det ble presentert i første møte i aktivitet C. De ønsker utgraving av lysgård øst for apotekarealet. Pr. nå er den ikke utgravd. Det vil gjøre apotekarealene mer fleksible og virker hensiktsmessig. De ønsker også mer vinduer mot Sinsenaksen ved å lage brønner for vinduer her. Dette må arkitektene vurdere hensiktsmessigheten av. Apotekgruppen ønsker vedlagt to dokumenter vedrørende standard for apotekareal. Disse legges ved.l


Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Nr: (møtenr., punktnr.)
 - Benytt her de samme numrene som er benyttet i referatet fra HSØ PO
- Beskrivelse – aksjon
 - Kopier her inn teksten fra referatet fra HSØ PO
 - Er det behov for flere linjer så høyreklikk i tabellen -> Sett inn -> Sett inn celler



- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.