

Tilbakemeldingsskjema

Møte	02 akt C – 14 Teknisk driftssentral og vaktssentral	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	80670	Dok.dato	18.04.2021
Medvirkn.møtedato	14.04.2021	Frist for tilbakemeld	27.04.2021
Medvirkn.gr.leder	Steinar Holm		

Tilbakemelding på referatet

For Aker ble det pekt på et areal for drift i nærheten av ny energisentral. Vi ønsker at dette er dedikert til Eiendom

Selv om det ikke er en del av vår arbeidsgruppe så ønsker vi å påpeke at Helipad på taket både på Rikshospitalet og Aker vil kreve tilstedeværelse fra vakt/sikkerhet ved bruk. Denne personen skal ivareta brann og sikkerhet og er spesialutdannet til dette. Disse ressurspersonene vil ha behov for garderobefasiliteter ved helikopterlandingsplassen ifm dette arbeide.

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

02-05: **Nye Aker:** ID kort kan med fordel legges ifm resepsjon og vaktssentral. ID kort må ha tilgang i forkant (tilsvarende som resepsjon) og ikke via bakgang. Ved felles plassering sammen med resepsjon og vaktssentral kan man ha flerbruk av fasiliteter som toalett og tekjøkken

02-07: **Nye RH:** Det er fortsatt uklart hvordan Prosjektet ser for seg plassering av driftssentral ifm nybygget. Vi har oppfattet at det er lagt til grunn kun de eksisterende arealer i F bygget med eventuelt en utvidelse her. Som presisert i møtet er det et behov for ekstra arealer for drift av den ekstra bygningmassen, og at en mer sentral plassering vil være mer effektivt både ved kortere gangtid til hvert av de mange driftsoppgavene. Det er viktig at disse får en mer sentral plassering i bygningmassen ettersom man bygger nye høyteknologiske funksjoner med mye teknikk. Nærhet til brukere er også viktig. Plassering kan være i både eksisterende bygg med nærhet til nybyggene f.eks A1 eller i de nye arealer. En teknisk driftssentral bør inneholde: 2-3 kontorplasser, 8 arbeidsplasser i åpent kontorareal og ett møterom til 6 personer.

02-08: **Nye RH:** Vaktssentral må ligge vegg i vegg med resepsjon. Pauserom, tekjøkken og toalettfasiliteter likeså. Ellers ingen kommentarer utover det som er referert

02-09: **Nye RH:** Vi har behov for å ha et felles ID kontor for både nye og eksisterende RH.

-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Følgene punkter er nye OUS blitt oppmerksom på i etterkant av møte:

Helipad: Se tilbakemelding på referat på evt behov for arealer til ressurspersoner tilknyttet arbeid der.

Nytt psykiatribygg Aker: Fagkoordinator er i kontakt med sikkerhetsavdelingen for å gjennomgå behov i psykiatribyggene.

Fagkoordinator har gjennomgått programmering i dRofus og vedlagt skjema m endringer ligger som vedlegg.

02-05: Svares ut

02-07: Teknisk driftsentral blir slik det nå er skissert liggende i eksisterende bygg. Det bør tilstrebes ved oppstart en midlertidig plassering (et mindre lokale) med nærhet til nybygget. Se utfyllende forklaring over.

02-08 og-09: MV gruppen svarer ut

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.