


| | | | |
|--|---|---|--|
| Byggherre ARH W Renhold - NSA/NRH | | HELSE  SØR-ØST | |
| Dato/tid: 18 jun 2024 12:30 | | Lokasjon: | |
| Ansvarlig Espen Eilertsen | | Klassifiseringskode | |
| Beskrivelse Møte 1, pulje 3.1 medvirkning funksjonsprosjektet Møtet er felles for Nye Rikshospitalet og Nye Aker | | Neste møte i serien | |
| Agenda | | | |
| 001 <input type="checkbox"/> | <p>NSA 13.07.032 Oppstillingsplass, renholdsmaskiner og vogner</p> <p>Gruppen ønsket justert flyt i rommet, med vask aav vogner og maskiner på vegg mot vest.</p> <p>19 jun 2024 Jorunn Noss frist: 13 aug 2024 Info skjerm Sone 1 (arbeidssone) skal ha Whiteboard, PC, en liten arbeidsflate samt digital skjerm på vegg for visning av Clean Pilot.</p> <p>19 jun 2024 Jorunn Noss frist: 13 aug 2024 Soneinndeling Sone 1 kan justeres Sone 2 bør være nærmere inngangsdør (det første man møter) og må skjermes så det ikke spruter derfra til andre soner. Bør skilles ad med en lettvegg eller liknende. Må ha plass til å spyle/vaske de største maskinene, gå rundt og mulighet for å trille ut til ladestasjoner når de er spylt. Det mest optimale vil være en løsning der man triller vogner o.l. inn til spyling i en romslig sone og triller de ut igjen i ren sone til ladeplassene. Sone 5 (arbeidssone): sone for stående tavlemøter.</p> | | |
| 002 <input type="checkbox"/> | <p>NSA 13.07.034 Vaskerom, kluter, mopper, vogner</p> <p>Smittvern har meldt inn at de mener at moppevaskeriet må planlegges med ren- og uren side og gjennomstikkmaskiner. Gruppen antydte at det vil komme krav om at moppevaskeriet planlegges med samme krav til bransjestandard som vaskerier. Dette vil påvirke utstyr i rommet.</p> <p>Pasientttøy: Det er satt inn en vaskemaskin i akuttmottaket for å kunne vaske pasientttøy. Det skal ikke ivaretas i moppevaskeriet.</p> <p>19 jun 2024 Jorunn Noss frist: 28 jun 2024 Ren/uren side ARK lager forslag til vaskerom med adskilt ren/uren side med barriere vaskemaskiner.</p> <p>18 jun 2024 Trine Braaten frist: 28 jun 2024 Utstyr - ant vaskevaskiner Antall vaskemaskiner i rommet må avklares. OUS må beskrive funksjon til de ulike maskiner i rommet.</p> <p>18 jun 2024 Espen Eilertsen frist: 28 jun 2024 Dekontaminator Dekontaminator kan utgå. PO sørger for at RFP og utstyrsliste oppdateres.</p> | | |

| | |
|---|--|
| | <p>18 jun 2024 Jorunn Noss Arbeidsbenk ARK programmerer arbeidsbenk, hev/senk.</p> <p>18 jun 2024 Trine Braaten frist: 28 jun 2024 Håndvask OUS avklarer behov for håndvask på uren og ren side. PO sørger for at RFP og utstyrliste oppdateres i etterkant. 27 jun 2024 <i>Håndvask skal plasseres på uren side, nærme inngangsdøren (Trine Braaten)</i></p> <p>18 jun 2024 Espen Eilertsen frist: 28 jun 2024 Automatisk døråpner PO oppdaterer RFP med automatisk døråpner.</p> |
| <p>003 <input type="checkbox"/></p> | <p>NSA 13.07.033 Lager, kjøøl Må være plass til å kjøre inn traller. Rommet er programmert med nødknapp.</p> <p>19 jun 2024 Espen Eilertsen frist: 28 jun 2024 Innredning Kjølerom skal ikke ha innredning.</p> <p>18 jun 2024 Trine Braaten frist: 25 jun 2024 Automatisk døråpner OUS avklarer om det skal være automatisk døråpner. 27 jun 2024 <i>Ikke behov for automatisk døråpner, døren må kunne holdes oppe på magnet. (Trine Braaten)</i></p> |
| <p>004 <input type="checkbox"/></p> | <p>NRH 13.07.051 Oppstillingsplass, renholdsmaskiner og vogner Behov for å kunne åpne port/dør fra avstand uten å gå av maskinen. Tilrettelegges for vann og EL. Grube/rist med sluk må plasseres med skjerming mot andre soner i rommet, for eks. i sørvestlige hjørne. Må ha plass til å spyle/vaske de største maskinene, gå rundt og mulighet for å trille ut til ladestasjoner når de er spylt. Digital skjerm på vegg for visning av Clean Pilot.</p> |
| <p>005 <input type="checkbox"/></p> | <p>NRH 13.07.050 Vaskerom, kluter og mopper Smittvern har meldt inn at de mener at moppevaskeriet må planlegges med ren- og uren side og gjennomstikkmaskiner. Gruppen antydte at det vil komme krav om at moppevaskeriet planlegges med samme krav til bransjestandard som vaskerier. Dette vil påvirke utstyr i rommet.</p> <p>Pasientttøy: Det er satt inn en vaskemaskin i akuttmottaket for å kunne vaske pasientttøy. Det skal ikke ivaretas i moppevaskeriet.</p> <p>Gruppen ønsker større arbeidsbenk, gjerne hev/senk uten vask/kum for å for å pakke mopper og kluter som kommer ut av maskinen før det skal inn på kjølerommet. Fjerne dekontaminator Håndsprit i ren sone.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>19 jun 2024 Trine Braaten frist: 28 jun 2024 Vaskemaskiner Antall vaskemaskiner i rommet må avklares. OUS må beskrive funksjon til de ulike maskiner i rommet.</p> <p>19 jun 2024 Cathrine Barth frist: 28 jun 2024 Ren/uren side ARK lager forslag til vaskerom med adskilt ren/uren side med barriere vaskemaskiner.</p> <p>19 jun 2024 Cathrine Barth frist: 28 jun 2024 Oppdatere arbeidsbenk ARK programmerer arbeidsbenk, hev/senk</p> <p>19 jun 2024 Espen Eilertsen frist: 28 jun 2024 Oppdatere dRofus Dekontaminator kan utgå. PO sørger for at RFP og utstyrsliste oppdateres.</p> |
| <p>006 <input type="checkbox"/></p> | <p>NRH 13.07.060 Kjølerom Ingen innredning. Bred dør for å kunne kjøre inn traller Nødknapp på innsiden. Automatisk døråpner diskuteres mtp. kuldetap ved lang åpning. Beholder begge dørene.</p> <p>19 jun 2024 Trine Braaten frist: 28 jun 2024 Automatisk døråpner Bekreftelse fra gruppen på om det ønskes automatisk døråpner 27 jun 2024 <i>Ikke behov for automatisk døråpner, døren må kunne holdes åpen på magnet. (Trine Braaten)</i></p> |
| <p>007 <input type="checkbox"/></p> | <p>NRH 13.07.049 Lager utstyr Lite behov for innredning. Behov for flere stikkontakter for lading av utstyr.</p> |
| <p>008 <input type="checkbox"/></p> | <p>NRH 13.07.048 Lager forbruksvarer Behov for åpne hyller til lagring. Det oppbevares desinfeksjonssprit som benyttes til de åpne områdene i sykehuset, ca. 12 flasker. Avklare behov for låsbart skap.</p> |
| <p>009 <input type="checkbox"/></p> | <p>Avklaring operasjon Felles for begge prosjektene. Skal mopper fra operasjon vaskes her i moppevaskeri eller er det avsatt plass til dette lokalt på operasjon. Sende avklaring til Stab og utvikling.</p> |

27 jun 2024 Trine Braaten frist: 28 jun 2024

Vask av mopper og kluter fra operasjon og oppbevaring av mopper og kluter på operasjon

Vask av mopper og kluter fra operasjon skal gjøres i sentralt moppevaskeri i renholdsentral i egen maskin. Kluter og mopper skal oppbevares i kjøleskap på renholdrom på operasjon. Gjelder både NRH og NSA.

27 jun 2024

Vask av mopper og kluter fra operasjon skal gjøres i sentralt moppevaskeri i renholdsentral i egen maskin. Kluter og mopper skal oppbevares i kjøleskap på renholdrom på operasjon (Trine Braaten)

Deltagere (avhuket = tilstede)

- Cathrine Barth

- Elisabeth Sogstad Grannes HELSE SØR-ØST RHF

- Elise Emilsen Bakke OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

- Espen Eilertsen HELSE SØR-ØST RHF

- Ingrid Halvorsen HELSE SØR-ØST RHF

- Jorunn Noss TEAM AKER ANS

- Karin Widahl

- Ralf Kristensen HELSE SØR-ØST RHF

- Trine Braaten

- Trine Ertzeid
