

Byggherre ARH Særmøte PHA - Dører - møte 2		
Dato/tid: 04 apr 2024 12:00	Lokasjon:	
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode
Beskrivelse		Neste møte i serien

Agenda

001	Dører
<input type="checkbox"/>	<p>Systematisk gjennomgang av funksjonsbehov knyttet til ulike dører. Huskepunkter i gjennomgangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soner <ul style="list-style-type: none"> - Publikum - Sengeområde - Intensiv - Personal - Korridor mellom ulike funksjoner - Aktivitet • Hendelser <ul style="list-style-type: none"> - Alarm - Utagering - Inngang/utgang - Selvmordssikring - Innbrudd/inntrengning - Innsmugling - Vandalsikring - Gissel - Brann • Hvem <ul style="list-style-type: none"> - Pasient - Ansatte - Besøkende - Teknisk personell • Flyt <ul style="list-style-type: none"> - Person - Mat - Medisin (utdeling) - Andre varer - Tøy - Senger - Avfall
002	PHA Midt ungdom
<input type="checkbox"/>	<p>Akuttinngang Ofte utagering, med politi, barnevernsvakt. Alle dører i området fra inngang til behandlingsrom må være sikret.</p>

	<p>Behov for to dører for å øke barrieren for rømning. Venteareal og HC toalett kan med fordel ligge mellom de to barrierene.</p> <p>Skjermet Kunne se inn i sengerom, skjermet fra korridor best mulig oversikt Kunne se inn fra opphold, skjermet til pasientrom skjermet Kunne se ut fra sengerom til uterom Ønsker utadslående dører i alle sengerom for å unngå barrikadering, én dør - ikke sidefelt. Dør i dør Innhente erfaringer fra andre psykiatribygg som har igangsatt drift</p> <p>Pårørende dør også utadslående</p> <p>Ikke skyvedører - hygieneutfordring</p> <p>Korridor dører - kunne se til neste korridor Dør til rømnigstrapp bør være anonym</p> <p>Det bør etableres en dør i korridor mellom personalgarderobe og trapperom, og korridor sengeenhet</p>
<p>003</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PHA Midt skole</p> <p>Skole Inngang på nordsiden av glassgang mellom B3 (ungdomsbygget) og nordfløyen Refstad (skole) - inngang for ansatte og besøkende - Robust Lite utagering fra ungdom på skolen Barn mer utagering på skole, dører må tåle spark</p> <p>Pasienttoalett - utadslående dører</p>
<p>004</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PHA Midt Barn</p> <p>Dagbehandling Inngang plan 01 - plaglagt åpen på dagtid - robust Dør fra dagbehandling ut mot korrior vis a vis kjøkken, låst Dør til kjøkkenområdet, låst Tilsvarende mot området familieenhet, låst</p> <p>Familieenhet krav som til sengerom</p> <p>Utredning Prinsipper som i poliklinikk</p> <p>Døgn Østre fløy Akuttinngang - robust ytterdør, krav som ungdom Skjerming barn - behov som på ungdom'</p> <p>Innganger ved gymsal Robust - som alle utgangsdører</p> <p>Gymsal og treningsrom</p>

	Aldri uten følge
005 <input type="checkbox"/>	<p>PHA Sør poliklinikk</p> <p>Vestibyle - Vindu - robust HC inngang - Via vindfang -</p> <p>Ekspedisjon - Utsatt område</p> <p>Dører fra vestibyleområdet til poliklinikk. forskning, farmasitun og sengeområdene høy robusthet - ikke glass</p> <p>I poliklinikk Behandlingsrom, grupperom og kontorarbeidsplasser - alle dører må kunne låses</p>
006 <input type="checkbox"/>	<p>PHA aktivitetsrom</p> <p>Utsyn /innsyn til aktivitetsrom trening, Musikkrom - ikke innsyn pga lyd Gaming - ikke innsyn pga lyd</p> <p>Sanserom ikke innsyn pga unngå ytre stimuli Kjøkken, lysinnslipp og innsyn</p> <p>Dører fra kulvert ved garderober bør ha vindu</p>
007 <input type="checkbox"/>	<p>Oppfølging og neste møte</p> <p>1) PO kategoriserer funksjonsbehov på dører 2) Ark viser kategorier av løsninger på dører 3) Deretter sjekker vi at 1) og 2) matcher</p> <p>neste møte 16.4.</p>
Deltagere (avhuket = tilstede)	
<input checked="" type="checkbox"/> Arthur Henricus Buhrs OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	
<input checked="" type="checkbox"/> Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	
<input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF	
<input checked="" type="checkbox"/> Marit Krogsrud	
<input checked="" type="checkbox"/> Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF	
<input checked="" type="checkbox"/> Silje Ballo Lassesen HELSE SØR-ØST RHF	

