


Byggherre ARH Temamøte PHA - Åpninger i fasaden			
Dato/tid: 08 okt 2024 9:00	Lokasjon:		
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse		Neste møte i serien	

Agenda

001	Velkommen
<input type="checkbox"/>	
002	Deltagere Se deltagerlisten TemamøtePHA_deltagerliste_Åpningerifasaden_møte2_08102024.xlsx
<input type="checkbox"/>	
003	Presentasjon fra PG ARK gjennomgår presentasjonen. Tilbakemeldingene fra forrige møte har blitt hensyntatt i nytt underlag. TemamøtePHA-Åpningerifasaden-møte2.pdf
<input type="checkbox"/>	
004	Tilbakemelding fra OUS OUS kom følgende kommentarer/ tilbakemeldinger på PGs presentasjon; <ul style="list-style-type: none"> - Åpning maske netting - for stor? - utfordring med pasienter som ønsker å skade seg. - vedlikehold/ renhold utvendig glass? Glassfasaden skal i utgangspunktet være frostet, og det vil være vanskelig å få til med valg av trespiler og glass, med tilkomst til glass. Man må velge etterhvert. - spørsmål fra ARK om størrelse på netting - som i dag er satt på 33 mm - forslag; se på hva NSP har vurdert? - alle balkonger er nå med tak slik at alle har tak over utvendige balkonger - det er en pågående diskusjon med LARK om deler av takterassen kan ha snøsmelleanlegg - utfordring med innsmugling - det er nett over hele terassen og takterassen er tilgangsstyrt. - snø på takterasse - på tregulv - kan bruke materialet som ligner tre og snø skal smelte og renne av i sluk. Utforde LARK på bruk av annet materiale enn tre. - tilgang til sluk? Kan man gå på netting - bruke en langsgående stige ved vedlikehold. - enkelt så mulig og så vedlikeholdsfritt som mulig <p>Oppsummert; PG ser på disse tilbakemeldingene og med spesielt fokus på utfordringer med diverse vedlikehold og løsninger for dette. Bruk av netting følges opp videre mot NSP av både OUS og av PO.</p>
<input type="checkbox"/>	

005

Veien videre

Dette var siste temamøte i denne serien. PG vurderer om det er nødvendig med et oppdatert underlag eller om det holder med skriftelig tilbakemeldinger som fremkommer her.

Deltagere (avhuket = tilstede)

- Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

- Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF

- John Pries Jensen TEAM AKER ANS

- Katja Dorsch

- Kristine E Lord Brænde RATIO ARKITEKTER AS

- Lars-Erik Smith HELSE SØR-ØST RHF

- Madeleine Refvem Bongard TEAM AKER ANS

- Marit Krogsrud

- Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF

- Ole Eskil Simonsen

- Robert Derås OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

- Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

- Silje Ballo Lassen HELSE SØR-ØST RHF
