

<b>Møte:</b>	<b>Avklaringsmøte - 04 akt D – 29 Forskningsinstitutt - NRH</b>	<b>Prosjekt:</b>	<b>Nye Aker og Nye Rikshospitalet</b>
<b>Saksnr:</b>	130812	<b>Dok.dato:</b>	12.10.2022
<b>Møtedato:</b>	12.10.2022	<b>Sted:</b>	Teams

#### Deltakere:

Funksjon	Organisasjon	Til stede
Fagkoordinator	OUS	X
Fasilitator	HSØ PO	X
Referent	HSØ PO	X

#### Beskrivelse – aksjon:

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 29.

Referat og tilbakemeldingsskjema fra OUS er gjennomgått i møtet og det er kommentert direkte i skjemaet hva som er avtalt for det videre arbeidet.

Følgende kategorier er benyttet i møtet for å avklare status i sakene:

- Ferdig
- Lukket - implementeres/implementeres ikke
- Åpen - utredes videre

**Punkter som ble gjennomgått i møtet er skrevet med rød tekst under.**

Oppsummeringen fra avklaringsmøtet oversendes fra HSØ PO til OUS ved Nye OUS, som distribuerer dette videre i henhold til informasjon som ble gitt til gruppen i møte D4.

## Tilbakemeldingsskjema

<b>Møte</b>	Medvirkning forprosjekt –Møte 04Akt D-29 Forskningsinstitutt – Nye Rikshospitalet	<b>Prosjekt</b>	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
<b>Saksnr</b>	130812	<b>Dok.dato</b>	17.09.22
<b>Medvirkn.møtedato</b>	09.09.22	<b>Frist for tilbakemeld</b>	30.09.22
<b>Medvirkn.gr.leder</b>	Runar Almaas		

<p><b>Tilbakemelding på referatet</b></p> <p>Generelt fint referat – noen presiseringer</p> <p><b>Kommentarer til plan 9:</b> Legge instrumentrom (14.03.04.034) parallelt med gang med egen inngang fra gang, helt til høyre. Legge dør til stor lav (14.03.031) ved siden av dør til instrumentrom (14.03.034). Flytte små grupperom (14.03.049 og 14.03.048) inntil stillerom samt endre form for bedre utnyttelse av store møterom og pauserom Utrede mulighet for bevegelig skillevegg mellom store møterom og pauserom, men også mellom pauserommene.</p> <p><b>Kommentarer til plan 10:</b></p> <p><b>PFI</b> Bytte plassering cellelab(14.03.027) med post-PCR rom (14.03.036) Endre form på stor cellelab ti(14.03.035) til mer avlang form, bredde på cellelab bør være minimum 3,5 m. Flytte pre-PCR rom (14.03.028) inn til hovedlab Gjennomgang gjennom hele labareal fra øst-vest Flytte deler av grått gangareal til PFI mellom cellelab(14.03.036) og posr-PCR rom (14.03.035) Kjølf/frys (14.03.040) flyttes til vaskerom (14.03.042)</p> <p><b>IMF</b> Legge inngang til de 2 laboratoriene i nord (14.03.011 og 14.03.015) på midten og flytte 14.03.32 til venstre 14.03.012 til høyre. Alle de fire laboratoriene vil da få inngang fra en felles gang Flytte proteomikklab (14.03.033 inntil 14.03.011.) Lage instrumentrom inne på lab (14.03.030 og 14.03.050) tilsvarende som på PFI. Innlemme søyler i vegg. Gjennomgang i lab tom rom 14.03.030 med egen inngang fra gang. Cellelab skal ligge alene med inngang fra gang. Slå sammen lager/forbruksrom (14.03.017 og 14.03.016) til et avlangt /rektangulært rom med inngang fra begge kanter</p>
---

Flytte kjøp/frys (14.03.041) ved siden av 14.03.017 og 14.03.016 med inngang fra begge kanter

#### Felles

14.03.014 og 14.03.015 blir som tegnet bare litt forskjøvet mot vest

Kjemikalierom (rom 14.03.051) flyttes ved siden av 14.03.041, endre form til avlangt rom

Vaskerom 14.03.042 flyttes til 14.0305

Bytte plass kopirom og WC

Rørpost fjernes **HSØ PO: Åpen – utredes videre. Det legges til rette for rørpostforbindelse, men avklares seinere om rørpoststasjonene installeres.**

Utrede mulighet for dusj på handicaptoalett i både 9 og 10 etg

#### Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

- Foreslår diverse justeringer og rokader på laboratoriene i 9 og 10 etg som presisert over – se egen skisse. **HSØ PO: Følges opp i detaljprosjektet - Åpen**
- Utrede mulighet for dusj på handicap toalett i både 9 og 10 etg. **HSØ PO: Lukket, implementeres ikke. Garderobene i plan U1 kan benyttes ved behov for dusj.**
- Det er behov for flere gule kontorer nær 9 og 10 etg slik at man kan rokere resten av virksomheten og få samlet instituttens virksomhet. Vi har ikke foreløpig ikke funnet tilstrekkelig kontorplass for virksomheten nær forskningsinstituttene og det bør endres.

#### Tilbakemelding fra Nye OUS

##### Generelt

Støtter MVG 29 sine endringer så lenge disse kan implementeres innenfor gjeldene forskrifter og mtp. dagslys. Vedlegger egne tegninger fra MVG 29. **HSØ PO: Åpen - utredes videre.**

##### Kontor

Plan 12 i «M» bygget er nå en hel kontoretasje med «gule» kontor fra MVG 21. Foreløpig planlagt med ca. 50 kontorarbeidsplasser. **HSØ PO: Åpen - utredes videre.**  
**OUS håndterer disponering av gule kontorer.**

**EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema:**

- Medvirkningsgruppen gir tilbakemelding til Nye OUS på omtrentlig antall personer som skal jobbe i hver etasje. Nye OUS gir en samlet tilbakemelding til HSØ PO.