

Møte:	Medvirkning forprosjekt – Gruppe 10 Laboratoriemedisin RH	Prosjekt:	Nye Rikshospitalet
Saksnr:	123138	Dok.dato:	16.05.2022
Møtedato:	09.05.2022 / start kl 0830 – slutt kl 11:30	Sted:	Forskningsparken, møterom VIA
Referent:	Ralf Kristensen	Neste møte:	TBA

Deltakere/mottakere:


Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Anne Ytreeide Stabell	Gruppeleder	OUS	X
Gorm Hansen	Fagperson	OUS	X
Kristin Brandal	Fagperson	OUS	X
Elisabeth Rosvold	Fagperson	OUS	
Nils Tore Vethe	Fagperson	OUS	
Kirsti Jakobsen	Fagperson	OUS	X
Hanne Norunn Sigdestad	Verneombud	OUS	
Kari Løhne, DNLF	Tillitsvalgt	OUS	X
Ole Andreas Gresholt, NITO	Tillitsvalgt	OUS	X
Berit Woldseth	Fagperson	OUS	X
Maria Skogstad Lee	Fagperson	OUS	X
Johanne Holstad	Fagperson	OUS	X
Lidija Jakovljevic	Fagperson	OUS	X
Mats Mathisen Aarlott	Fagperson	OUS	X
Trine Kjellsen	Fagperson	OUS	X
Kristin Louise Borch	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Elisabeth Gudmundsen	Facilitator	HSØ PO	X
Ralf Kristensen	Referent	HSØ PO	X
Hege Anette Martinsen	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X
Karin Widal	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X


Kathrine Thoen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
----------------	----------	-----------------------	---

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte</p> <p>Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 10 Laboratoriemedisin RH.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 2. Gjennomgang av utsendt materiale 3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene fra D2 4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 5. Veien videre 			
03-01		<p>Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2</p> <p>Gruppeleder innledet om endringer for Medvirkningsgruppen (MVG) siden forrige medvirkningsmøte, D2:</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> • Gruppeleder informerte om at uklarheter rundt arealramme er avklart internt i OUS. Dette har ingen konsekvens for arealene i de nye byggene. • Funksjonsprogrammet for medvirkningsgruppen er endret siden oppstart. Blodbank og andre arealer overført til rokadeprojektet. Dette har medført et ønske om å endre sammensetningen i medvirkningsgruppen slik at man får med riktig kompetanse fra de funksjonene som skal inn i M-bygget. 3 nye fagmedlemmer inkluderes i denne medvirkningsgruppen. <p>OUS oversender oppdatert gruppesammensetning innen neste møte. Referatet fra medvirkningsmøte D2 godkjennes.</p>	Nye OUS	Neste møte	
03-02		<p>Gjennomgang av funksjonsområde v/ARK</p> <p>ARK gjennomgikk underlaget til møtet med mulighet for gruppen til å kommentere underveis. Hovedfokus i gjennomgangen var plassering av rom internt i funksjonen. Følgende punkter ble notert i gjennomgangen</p> <p>Plan 07:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke tilgang for ansatte til takhagen på plan 07 i bygg N fra bygg M. Dette arealet er forbeholdt barneklubben. • Skisser med søyler og mål ettersendes til MVG etter møtet. • Trapp i østenden av plan 07 er for brannrømming fra takhagen i Bygg N. • Dør mellom oppstillingsrom AGV og analysehall ønskes ikke. Dette gjelder plan 07 og plan 08. 	Ark ARK	Neste møte Neste møte	Info Åpen Info Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> • Underfordelingsrom for EL. Har dør inn i analysehall. Denne kan ikke endres. • Gass føres via tekniske sluser, over himling og til de områdene hvor behovet er. Kartlegging av behov gjøres i detaljprosjektet. <p>Plan 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permanent kontorplass, har krav om 6 kvm per person. Kontorer for 1 person er programmert med 9 kvm. Kan noen av disse reduseres til 6 kvm? • Tekniske roms plassering ligger fast. • Disponible rom langs rømningskorridor. Godt egnet til kasse/bakkesystem med dører. • Korridorbredder må ivareta rømning. . Korridoren kan justeres ved at man flytter funksjonsarealer inn fra en av sidene slik det er gjort i plan 08 og plan 07. • MVG ønsker ikke forrom til PCR rom. • Ønske om mulighet for å kunne åpne vinduer på laboratorier. <p>Plan 09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke behov for sluse til Cellelab eller PCR rom <p>Generelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vareheis. Etablering og plassering? <p>Prøvetaking (PNA) Barn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området er skjermet med lukkede dører (egen sone). Venteplass er flyttet inn i området. 	<p>HSØ PO/Nye OUS</p>	<p>Neste møte</p>	<p>Info</p> <p>Info</p> <p>Åpen</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Åpen</p> <p>Info</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> • MVG melder tilbake om ønsket plassering på dør til venteplassene. • Pauserom er felles for prøvetaking og poliklinikk. • Lager til gaver osv er ikke programmert. • MVG melder tilbake på behov for antall toaletter. Ved en reduksjon kan arealet benyttes som lager. • MVG gir en tilbakemelding på om Prøvetakningsområdet til barn bør være lukket eller ikke. • Veskeskap. Enten felles eller et pr prøvetakningsrom. Totalt 7 skap. Tas i detaljprosjektet. 	<p>Gruppeleder</p> <p>Gruppeleder</p> <p>OUS</p> <p>Gruppeleder</p> <p>ARK</p>	<p>30.05</p> <p>30.05</p> <p>Neste møte</p> <p>30.05</p> <p>Neste møte</p>	<p>Åpen</p> <p>Info</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p>
		<p>Etter presentasjonen ble det en gjennomgang på hvert av de tre planene hvor MVG noterte direkte på tegningen forslag til endringer. Tegningen vedlegges dette referatet.</p>			
					
		<p>Figur 1-Plan 07</p>			



Figur 2- Plan 08



Figur 3- Plan 09

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-03		<p>Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene fra D2</p> <p>Aksjonspunkter i referat fra møte D2 og tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen er fulgt opp og svart ut i det oppdaterte materialet.</p>			Info
03-04		<p>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring v/HSØ PO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skisser med søyler og mål ettersendes til MVG i etterkant av møtet. • Kontorareal 6 vs 9 kvm? • MVG melder tilbake om Prøvetakingsområdet for barn skal være et lukket område eller ikke. • Innarbeide forslag til endringer på skissene. • Plassering av rørpost? • Bilde av skissene som ble tegnet på vedlegges referatet. <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 30.05.2022 kl 12:00.</p>	<p>ARK HSØ PO/Nye OUS/ARK Gruppeleder ARK OUS HSØ PO</p>		
03-05		<p>Veien videre</p> <p>Informasjon gitt av HSØ PO i møte:</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p style="text-align: center;">Videre arbeid etter medvirkningsmøte D3 og fram til og med D4</p> <p>Etter møteserie 8 (D3) i medvirkningsprosessen i forprosjektet vil tilbakemelding vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til D4 som tidligere.</p> <p>Forprosjektrapporten Ferdigstilles til uke 37. Deretter vil forprosjektrapporten sendes til behandling i prosjektstyret for Nye Åker og Nye Rikshospital, styret i Oslo universitetssykehus og styret i Helse Sør-Øst. Beslutning (B4) er planlagt i styret i Helse Sør-Øst RHF innen utgangen av 2022.</p> <p>Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles utvikles løsninger videre som del av medvirkningsprosessen og avsluttes i aktivitet D (møte D3 og D4).</p> <p>Dette betyr at det kan være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materiale som legges frem i møte D4.</p> <p>Hva oppdateres etter 9. møteserie D4 Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre med i detaljprosjektet (tentativt oppstart 2023)</p> <hr/> <p>Det var en god stemning i møtet og en stor positivitet i å kunne gjennomføre fysiske møter igjen.</p>			