

Tilbakemeldingsskjema

Møte	Medvirkning forprosjekt - Møte 03 akt D - 13 Renhold (inkl. sengehåndtering) - FELLES	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	123158	Dok.dato	30.05.2022
Medvirkn.møtedato	09.05.2022	Frist for tilbakemeld	30.05.2022
Medvirkn.gr.leder	Ewa Magdalena Rozwadowska, Monica Stenholen		

Tilbakemelding på referatet

Det virker som det ble glemt å ta med behovet for plass til manuell vask av senger på Aker

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

- Renholdsrom PHA Aker:

Etg. U1: Ser for oss at det blir ca 3 renholdere på denne etg. med 60 senger (max 20 senger per renholder pga manuell sengevask). Forslag:

1. et renholdsrom (mini renhold sentral) på 12/11m² der det er plass for 1 renholdstralle, store og små maskiner/robot med lademuligheter og dokking, kjøleskap til oppbevaring av kluter og mopper, kanskje en moppevaskemaskin. Vi sparer gang tid som effektiviserer, og øker kvaliteten på renholdet.
I tillegg: 1 stk renholdsrom på 6m² (plass til 2 renholdere), har plass til mindre maskiner for gulv og sengevask og 2 traller eller 2 renholdsrom på 4m².
2. Et renholdsrom på 15m² der det er mulighet for 3 stk. renholdstraller, stor og små maskiner/robot med lademuligheter og dokking, kjøleskap til oppbevaring av kluter og mopper, kanskje en moppevaskemaskin.

1,2,3 etg.: Trenger 1 renholder pr 20 senger pga manuelle renholdsmetoder av senger

1. 1 renholdsrom på 4m² pr 20 senger, 1 Renholdstraller og små maskiner (standard renholdsrom på resten av Aker)
2. 1 renholdsrom på 6m² på 40 senger, 2 Renholdstraller og små maskiner

Man må ha plass til utstyret (traller) spare gangtid, nærhet/tilgjengelighet for alle (renhold og avd.)

- Flyt kuvøser: smittevern vil komme med en kommentar til flyten. Den skal ettersendes når vi får den.
-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Generelt:

- Habtom Asghedom var tilstede i møtet.

Nye Rikshospitalet:

AP (Nye OUS) - Makeskifte sengeverksted: Det er ikke riktig at UiO skal involveres i dette makeskiftet. OUS undersøker muligheten for å plassere sengeverksted i eksisterende bygg, slik at arealet avsatt til sengeverksted (50 m²) kan brukes til å utvide kuvøsevask i nytt bygg m/tilhørende oppstillingsplass. Venter på tilbakemelding fra eiendomsavdelingen ved OUS. Ellers støtter Nye OUS forslag om plassering av kuvøsevask i 5. etg.

Kommentar e: Nye OUS støtter at de 3 udisponerte renholdsrommene plasseres i plan 8., 9., og 10. slik at hvert døgnområde har hvert sitt renholdsrom.

AP (Nye OUS) f: Plassering av oppstillingsplasser for senger innenfor funksjon for akutt og føde diskuteres og behandles i hhv. medvirkningsgruppe 3 akuttfunksjoner og medvirkningsgruppe 5 føde og barsel. Endelig plassering er ikke besluttet enda. Dersom medvirkningsgruppe 13 har kommentarer til dette må innspill rettes til gruppeledere for disse gruppene.

Nye Aker:

Kommentar J: Se skriv fra gruppeledere Monica og Ewa vedrørende renhold PHA sør. Det er gjennomført et møte med Fagkoordinator i PHA og tilbakemeldingen er også videreformidlet der. Tilbakemeldingen presenterer to alternative forslag (1 og 2) for hver etasje i PHA sør. Medvirkningsgruppen er ikke blitt presentert for løsning i PHA midt eller PHA nord enda.

AP (Nye OUS) O: Venter på innspill fra smittevern på dette. De skal avholde et møte 2. juni og vil gi et innspill i etterkant av dette. Ettersendes så snart som mulig.

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evtnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.